

## INFORME DE ANÁLISIS

Nº DE ANÁLISIS: **2413857**

**SOLICITANTE:** Ajuntament de Búger  
Plaça Constitució, nº 1  
07311, Búger  
Balears. España  
971516146

Fecha de inicio de análisis: 30/12/2024  
Fecha de fin de análisis: 29/01/2025  
Fecha de emisión del informe: 28/01/2025

## DATOS MUESTRA

Fecha de recogida: 30/12/2024

Fecha de recepción: 30/12/2024

Lugar de recogida: En Búger.

**Descripción:** Muestra de agua de grifo C/ Cervantes, 46. Datos de la recogida: cloro libre = 0,29 ppm; cloro total = 0,39 ppm; recogida en bote estéril.

## RESULTADOS

Parámetro	Valor del análisis	Uds.	Valor paramétrico	Método de ensayo
Color	<8	mg/L Pt-Co	15	PE000032
Turbidez	<0,3	UNF	0,8	PE000011
pH (a 20°C)	7,9	Unidades de pH	6,5 - 9,5	PE000012
Conductividad	981	µS/cm a 20 °C	2500	PE000013
Amonio	<0,10	mg/L	0,50	PE000010
Nitrito	<0,05	mg/L	0,50	PE000009
Cloro libre residual	0,3	mg/L	1,0	PE000195
Cloro combinado residual	<0,1	mg/L	2,0	PE000195
Recuento de colonias a 22°C	Ausencia	ufc/1 mL	100	PE000035
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia	ufc/100mL	Ausencia	PE000051
Cromo	<5	µg/L	25	PE000184
Cobre	<0,04	mg/L	2,0	PE000172
Hierro	<60	µg/L	200	PE000172
Níquel	<2	µg/L	20	PE000184
Plomo	<1	µg/L	5,0	PE000184

## Base de la catalogación:

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. Decreto 53/2012 sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano de las Illes Balears.

Los valores de los parámetros fuera de la normativa aparecen resaltados.

---

## LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS


Los parámetros señalados con un \*, han sido realizados en un laboratorio externo y con \*\* si además están acreditados por ENAC.

**Dictamen:** Conforme

*Los valores de los parámetros fuera de la normativa aparecen resaltados.*

**Observaciones:**

---

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. del Mar Porrás Alarcón", written over a horizontal line.

María del Mar Porrás Alarcón  
**Directora Técnica**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Grau Blasco", written over a horizontal line.

Mario Grau Blasco  
**Técnico Analista**