

INFORME DE ANÁLISIS

Nº DE ANÁLISIS: **2413861**

SOLICITANTE: Ajuntament de Búger
Plaça Constitució, nº 1
07311, Búger
Balears. España
971516146

Fecha de inicio de análisis: 30/12/2024
Fecha de fin de análisis: 08/01/2025
Fecha de emisión del informe: 08/01/2025

DATOS MUESTRA

Fecha de recogida: 30/12/2024

Fecha de recepción: 30/12/2024

Lugar de recogida: Búger

Descripción: Muestra de agua de xarxa rústica - polideportivo; cloro libre = 0,78 ppm; temperatura 0 12°C; recogida en bote estéril.

RESULTADOS

Parámetro	Valor del análisis	Uds.	Valor paramétrico	Método de ensayo
Dureza total	41	° F	50	PE000004
Calcio	141	mg/L	100	PE000005
Magnesio	14	mg/L	30	PE000006
Potasio	10	mg/L	10	PE000024

Base de la catalogación:

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. Decreto 53/2012 sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano de las Illes Balears..

Los valores de los parámetros fuera de la normativa aparecen resaltados.

Los parámetros señalados con un *, han sido realizados en un laboratorio externo y con ** si además están acreditados por ENAC.

Dictamen: Conforme

Los valores de los parámetros fuera de la normativa aparecen resaltados.

Observaciones:

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS



María del Mar Porrás Alarcón
Directora Técnica



Mario Grau Blasco
Técnico Analista