

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

INFORME DE ANÁLISIS

Nº DE ANÁLISIS: 2604293

SOLICITANTE: Ajuntament de Búger
Plaça Constitució, nº 1
07311, Búger
Balears. España
971516146

Fecha de inicio de análisis: 10/06/2026
Fecha de fin de análisis: 22/06/2026
Fecha de emisión del informe: 22/06/2026

DATOS MUESTRA

Fecha de recogida: 10/06/2026

Fecha de recepción: 10/06/2026

Lugar de recogida: Búger

Descripción: Muestra de agua de red urbana Son Genet; recogida en bote estéril.

RESULTADOS

Parámetro	Valor del análisis	Uds.	Valor paramétrico	Método de ensayo
Dureza total	41	º F	50	PE000004
Calcio	119	mg/L	100	PE000005
Magnesio	29	mg/L	30	PE000006
Potasio	11	mg/L	10	PE000024

Base de la catalogación:

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. Decreto 53/2012 sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano de las Illes Balears.


Los valores de los parámetros fuera de la normativa aparecen resaltados.

Los parámetros señalados con un #, han sido realizados en un laboratorio externo y con * si están acreditados por ENAC.

Dictamen:

Los valores de los parámetros fuera de la normativa aparecen resaltados.

Observaciones:



María del Mar Porras Alarcón
Directora Técnica



Mario Grau Blasco
Técnico Analista